

Filharmonia Narodowa
Ul. Jasna 5
00-950 Warszawa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i montaż zabudowy stałej stoiska muzycznego w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie”

W związku z dokonaną przeze mnie w dniu dzisiejszym wizją lokalną oraz po uzyskaniu informacji ze strony Zamawiającego chciałbym zgłosić nasze uwagi do technologii wykonania zabudowy, które mogą mieć istotny wpływ na ewentualną realizację przedmiotu umowy:

Zamawiający podczas wizji lokalnej wyraźnie zaznaczył, że oczekuje od wykonawcy wykonania konstrukcji regałów z płyty gipsowo włókowej. Uważamy jednak że sugestia projektanta o możliwym alternatywnym wykonaniu tejże konstrukcji z płyty MDF niepalnej jest rozwiązaniem lepszym i trwalszym w użytkowaniu niż płyta gipsowo wiórowa. Główny problem polega na tym, że nie ma możliwości przykręcenia zawiasów bezpośrednio do płyty gipsowo włókowej, ponieważ nie jest to materiał do wykonywania mebli, a w dłuższym użytkowaniu jest mało odporny na obciążenia dynamiczne szczególnie w miejscach wkręcania wkrętów. Dodatkowo przyjęte w dokumentacji projektowej fronty szklane o gr. 8 mm są bardzo ciężkie i przykręcenie zawiasów bezpośrednio do w/w płyty nie zapewnia stabilnego połączenia (w dłuższym okresie może spowodować oderwanie się zawiasu od podłoża). Ponadto, konstrukcja z tego materiału nie daje oczekiwanej dokładności wykonania, i będzie problem z właściwym wykończeniu brzegów.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem płyty MDF jest fakt iż szuflady i ich prowadnice muszą być ustawione bardzo precyzyjnie. Montaż prowadnic do boków z płyty gipsowo włókowej nie daje takiej możliwości gdyż nie zapewnia wzajemnej równoległości płaszczyzn boków słupka szufladowego ze względu na mniejszą dokładność wykonania.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę Zamawiającemu na fakt, iż zawiasy, które są proponowane w projekcie mają zastosowanie do szyb o grubości 6 mm i szer. frontu – max 400 mm natomiast szerokość frontu w projekcie to 600mm, a grubość szyby to 8mm.

Biorąc pod uwagę, krótki czas do złożenia oferty proszę Zamawiającego o pilną odpowiedź czy dopuszcza on w świetle przytoczonych argumentów złożenie oferty alternatywnej wykonania konstrukcji regałów z płyty MDF niepalnej.